

CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 221.Z.1802.083.ES.01

PRODUCTO	Una muestra de revestimiento de plato de ducha construida con material polimérico, identificada por el cliente como: - ACABADO PIZARRA
EMPRESA:	NUDESPOL, S.L. PG. ENCHILAGAR DEL RULLO, C/ 20 46191 VILLAMARCHANTE (VALENCIA) B-97.149.090
ENSAYO	Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003.
RESULTADO	Según consta en el informe nº 221.I.1802.083.ES.01 (fecha de emisión: 08 de febrero de 2018), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO
USRV (valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir) Rd	UNE ENV 12633:2003 Ensayo en húmedo	60
Clase de resbaladicidad *		CLASE 3

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Las muestras se clasifican según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el ensayo en húmedo.

Paterna, 09 de febrero de 2018




Dra. Rosa Mª Pérez Campos
Responsable Dpto. Materiales y Productos
AIDIMME

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia), DTI (Dinamarca), FCBA (Francia), ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

" AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
aidimme@aidimme.es
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

www.aidimme.es